

---

Schemat technologiczny :	HKL-3 5. Węzeł 3 funk. równoległy.	<b>ZAŁĄCZNIK NR 4</b>
Kategoria-PED :	I	
Nazwa obiektu :	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie ul. Warszawska 26	

**WYMIENNIK CIEPŁA**

		CIEPŁA WODA	OGRZEWANIE	TECHNOLOGIA
Moc	[kW]	60,0	180,0	60,0

**UKŁAD AUTOMATYCZNEJ  
REGULACJI**

		DANFOSS	DANFOSS	DANFOSS
Zawór regulacyjny	:	VM2	VM2	VM2
Średnica	[DN]	20	25	15
kvs	[m <sup>3</sup> /h]	4	6,3	1,6
Spadek ciśnienia	[kPa]	20,6	11,6	20,9
Przepływ	[l/s]	0,50	0,60	0,20
Spadek ciś. str. pierw.	[kPa]:39			

Przepływ	[m <sup>3</sup> /h]	0,31	7,91	2,64
Wysokość podnoszenia	[kPa]	30	64	53
Zasilanie	[A/V]	0,30/230	2,00/230	1,25/230

---