



OZNACZENIA instal. chłodniczej:

- ODPROWADZENIE S
- INSTALACJA CHŁOD

(K1) Pion instal. chłodniczej

ZNACZENIA went. mech.:

1A - Centrala wentylacyjna 10450m³/h typ 58 13 01
1B - Centrala wentylacyjna 10450m³/h typ 58 13 01
2 - Centrala wentylacyjna 6500m³/h typ VX 700 EV

1 - Tlumik typ LCD 900x200

— Powietrze nawiewane (proj. przewody)
— Powietrze wywiewane (proj. przewody)

- Powietrze zewnętrzne (progi, przewody)
- Powietrze zewnętrzne (istn. przewody prowadzone pod posadzką)
- Powietrze nawiewane (istn. przewody prowadzone pod posadzką)
- Powietrze nawiewane (istn. przewody prowadzone pod posadzką)

— Powierzcie zewnętrzne (istn. przewody prowadzone w gruncie)
— Powierzcie usuwane (istn. przewody prowadzone w gruncie)



10-686 OLSZTYN
UL. WILCZYŃSKIEGO 1A
: +48 89 533 94 58

K PROJEKT
SP. Z O.O.

[illegible]