



**WARMIŃSKO-MAZURSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

wplynęło dnia

2020 -01- 0 2

podpis

Olsztyn, 30 grudnia 2019 r.

WZ.5595.127.2.2019

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019.1372 t.j.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.), po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo*”, z 20 października 2019 r., sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego, mgr. inż. Wiesława Nowaka (upr. nr 21/95), oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, mgr. inż. Piotra Pyzę (upr. KG PSP nr 517/2009), z określonymi następującymi rozwiązaniami zamiennymi polegającymi na:

1. wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej z alarmowaniem jednostopniowym, posiadający sygnalizatory optyczno-głosowe, połączone z obiektem Państwowej Straży Pożarnej;

### wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1, § 239 ust. 4, § 240 ust. 1, § 241 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 i § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.).

Autorzy ekspertyzy wystąpili o wyrażenie zgody na odstępstwo w zakresie:

1. szerokości biegów i spoczników klatek schodowych;
2. szerokości drzwi ewakuacyjnych z budynku;
3. szerokości nieblokowanego skrzydła drzwiowego;
4. obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej;
5. podziału korytarzy na odcinki krótsze niż 50 m przegrodami dymoszczelnymi;
6. zamykania drzwiami dymoszczelnymi i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu;
7. długości dojścia ewakuacyjnego;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy zakres odstępstw opisano w rozdziale 6.3. „*Ekspertyzy technicznej (...)*”.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości, niewykazane w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- „Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
st. bryg. mgr inż. *Bohdan Wierzechowski*

#### Załączniki:

1. Ostemplowana ekspertyza techniczna z 20 października 2019 r. wraz z częścią graficzną

#### Otrzymują:

- ① Centrum Kultury i Turystyki  
ul. Warszawska 26  
11-700 Mrągowo
2. KW PSP Olsztyn – aa.

#### Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie

EM/PP